中環(中國)工程有限公司
GCL Engineering Limited
Bringing Green Power to Life

设计成品校审单（首页）

表码：QP010-06　　编号：GCL-Eng-TX036S-T0304

工程检索号及名称	GCL-Eng-TX036S 腾龙芳烃热电厂 3×670t/h 锅炉烟气脱硝系统总承包工程	设计阶段	施工图设计
卷册编号及名称	GCL-Eng-TX036S-T0304 氨区电子设备间建筑结构图	专业	土建
设 计 人	宋明	类别	三级
设 计 经 理			

图纸 5 (页) 计算书 (页) 设备单 (页) 说明书 (页) 概算书 (页)

各级校审情况汇总及质量评定

校审级别	设计偏差					错误性质和数量			质量评分	校审人签字	日期
	强制性标准	规程规定标准	合同/确认的设计依据	示范/定型设计	协同认定	原则	技术	一般			
设计人	✓	✓	✓	✓	✓						
校核人	✓	✓	✓	✓	✓			1	优	刘	2011.5.29
审核人	✓	✓	✓	✓	✓			2	优	李	2011.5.29
批准人											

设计偏差描述：

注：1. 设计偏差内容由设计人主动、据实填写，各级校审人员应逐项定性，发现、认可、纠正偏差。

2. 无设计偏差时，应打“√”。有设计偏差时应用*1、*2、*3…引注的方法表达，并在“设计偏差描述”栏内用文字说明。

3. 设计偏差的认定和裁决：强制性标准、示范/定型设计由各专业主任工程师认定，分部总工程师/技术总监裁定；规程规定标准由审核人认定，各专业主任工程师裁定；合同/确认的设计依据由主设人/设计经理认定，项目经理裁定；协同认定由设计经理认定，项目经理裁定。

4. 质量评分：分优、良、合格、不合格四等，各级校审人均应根据错误性质和数量对设计成品质量进行评定。

5. 设计经理对合同的符合性、设计方案的一致性等进行确认签字。

设计成品校审单（续页）

表码：QP010-06　　编号：GCL-Eng-TX036S-T0304

各级校审记录							
序号	文件代号及存在问题	错误性质判断			执行情况	校审人验证
		原则	技术	一般		
1.	增加结构地基说明.			✓	✓	
					2011.4.29	
1.	增加回填土要求			✓	✓	
2	把管的示意的改.			✓	✓	2011.4.29

注：1、每级校审完后在最后一条校审意见下面校审人员应签名和签注校审日期。
2、“执行情况”栏填：属于差错改正的划√，有不同看法需要研究的划？，属提错的划×。
3、对？及×要有认定或裁决意见和签名。
4、此校审单随设计成品交出运转至技质部统计后返回项目秘书处置。

中環(中國)工程有限公司
GCL Engineering Limited
Bringing Green Power to Life

设计成品综合卡

表码：QP010-11

工程名称：腾龙芳烃热电厂 3×670t/h 锅炉烟气脱硝系统总承包工程　　设计阶段：施工图设计	工程编号：GCL-Eng-TX036S
成品名称：氨区电子设备间建筑结构图	卷册号： T0304
图纸总张数：5 张	专　　业：土建

1．新制折合#1 标准张 5 张，其中 CAD#1 标准张 0 张

图纸规格	0	1	2	3	4	3-1				自然张小计
CAD 成图			5							5
非CAD 成图										

交项目经理日期：
_____年___月___日

2．套　用_____张　　5．清　　册_____页

3．目　录 1 张　　6．概/预算书_____页

4．计算书_____页　　7．说 明 书_____页

交印制日期：____年__月__日

交付人：

接收人：

设计起止日期：　自 2011 年 4 月 25 日起至 2011 年 4 月 29 日止

月份 / 分类	实际工日 月	月	月	月	月	合计	签名
设　计							朱帆
校　核							
审　核							
总　计							
其　中：返工工时							

定额工日/估工工日：

项目经理　　设计经理　　主设人 邓涛 2011.4.29

备　　注：

注：1．必须用钢笔填写，数字要求准确。

2．当需要在出版时加盖有关印章时，由主设人在备注中说明。

3．设计成品综合卡由公司档案室签署后返回项目设计经理，项目设计经理汇总后交项目秘书归档。