RV-601转阀转子请购及修复发包说明

一、概况

- 1、项目名称：RV-601转阀转子请购及修复发包说明
- 2、业主（或甲方）：翔鹭石化（漳州）有限公司
- 3、 供应商（或乙方）：
- 4、地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路86号

二、 转子请购及修复技术要求

- 1、要求包商需具有 PTA 行业压力转阀维修业施工及制造等业绩；
- 2、转阀转子的规格尺寸同原厂 Coperiong 的尺寸一致，同壳体匹配；
- 2、更换中间轴的材质要求为 2205 固溶材料；
- 3、转子制造及修复需先提供详细的修复方案，经甲方确认后再施工；；
- 4、转子制造及修复完成需进行动平衡等相关测试；
- 5、工件清理、包装及运输等全部由包商负责。
- 6、包商需提供一份完整的交工资料，包含修复内容，修复结果测量记录及图纸，修复合格证及使用相关材料质量证明等。
- 7、转子修复质保期要求为使用后 12 个月；

三、 争议、违约和索赔

1、 争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决。

2、乙方所提供的加工产品不符合图纸或申请单要求的，甲方有权拒收、退货或拒绝结算，并要求乙方承担赔偿责任。

四、 技术资料管理

1、 甲方提供的图纸及技术资料，乙方负有保管及保密的责任，不得遗失或转让。如有遗失或泄密，甲方有权追究乙方法律责任。

2、乙方应保证遵守甲方所提供的技术要求，对乙方在加工过程中提出的合理化建议，甲方将进行审核和认定，并尽快给予答复和评价。

五、 发货及运输要求：

- 1、收货联系人：黄国涵 联系电话：13459297831；发货前需提前与收货

人联系；随货须附相关验收资料等。

2、包装及运输：保证加工件的包装完好，由承揽商负责本批货物的安全运输。

附件一 RV-601 转阀转子请购及修复清单

RV-601转阀转子请购及修复清单

序号	项目名称	型号	规格	数量	单价	总价	备注
1	RV-601转阀转子	RV-601型号:ZAW600.1-120-SS DWG:7984-PGP;件号:8.1	中间轴材质: 2205固溶;	1台			国内测绘制作新的转子
2	RV-601转阀转子 中心轴更换国内加工	RV-601型号:ZAW600.1-120-SS	中间轴材质: 2205固溶	8台			厂家提供2205中心轴, 再进行转子更换加工

- 备注:
- 1、转阀中间轴材质要求为双相钢2205固溶材料;
 - 2、转子下线更换修复时间严格配合我司装置生产需求进度;
 - 3、产品包装及运输等全部由包商负责;
 - 4、转子质保期要求为使用后12个月。